

2017년 소방시설 보수공사 내역

2017.09.15.

동	층	위치	지적내용
신학생회관	4층	중앙계단	방화셔터 보수
종합관	지하1층	주차장	강당앞 주차장 출입구 방화셔터 연기 감지기 보수
	지하1층	주차장	강당측 출입구 외측 프리액션 감지기 보수
용지관	4층	4층 복도	비상방송 회로 보수
식당	2층	계단	계단감지기 작동시 2번 발신기로 확인
	2층	복도	2번발신기 동작시 1번발신기, 2번발신기 동시 작동
다산관	옥탑층	북동계단	계단 감지기 보수
	5층	서쪽계단	계단 감지기 보수
	5층	북동 계단	계단 감지기 보수
	4층	복도	남서 방화셔터 보수
	지하2층	기계실	주펌프 유량계 교체
원천관	4층	439-1호	차동식 열감지기 보수
	4층	438-1호	차동식 열감지기 보수
	1층	109-3호	연기감지기 보수
산학협력원	지하1층	발전기실	차동식 열감지기 챔버 설치
팔달관	옥탑층	물탱크실	복도 연기감지기 보수
	6층	624호	피난구유도등 이설