

각 건물별 전기사용 제한량 및 일일 전기사용 실적(하계 에너지사용 제한 관련)

※ 2013.8.5~8.30(10~11시, 14~17시)의 기간중 아주대학교의 전기사용제한량(시간당)이 고지(3,900kW, 4400kw)되었으며, 이를 초과할 경우 일일 300만원의 과태료과 부과됨.

1. 각 건물별 전기사용 제한량(kW)

구 분	종합관 주변전실	올곡관	다산관 IGCC 외	팔달관	동서관 토목실험동	원천관 화공실험동	도서관 정문	체육관	성호관	생활관 학군단	산학관	에너지	학생회관	약학관	송재관	합계	비 고
전기사용평균제한량(kw) (10~11시)	300	150	250	350	250	480	210	50	90	425	180	215	150	90	710	3,900	
전기사용평균제한량(kw) (14~17시)	340	180	270	396	264	530	280	66	110	490	190	260	186	98	740	4,400	

2. 각 건물별 일일 전기사용 실적(kWh)

건물별 일일 전기사용 실적(kwh) 2013.1.7~2.22(10~12시)	종합관 주변전실	올곡관	다산관 IGCC 외	팔달관	동서관 토목실험동	원천관 화공실험동	도서관 정문	체육관	성호관	생활관 학군단	산학관	에너지	학생회관	약학관	송재관	합계	전기제한량 초과내용
2013.8.5(10~11)	220	147	152	319	211	331	132	58	83	354	196	185	166	77	381	3,013	이행
(14~17)	220	147	152	319	211	331	132	58	83	354	196	185	166	77	381	3,013	이행
2013.8.6(10~11)																	이행
(14~17)																	
2013.8.7(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.8(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.9(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.12(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.13(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.14(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.16(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.19(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.20(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.21(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.22(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.23(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.26(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.27(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.28(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.29(10~11)																	
(14~17)																	
2013.8.30(10~11)																	
(14~17)																	
총 초과 회수(누계)				1회					1회		1회		1회				